



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035  
Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448  
Sito [www.vcotrasporti.it](http://www.vcotrasporti.it) – PEC [vcotrasporti@lwcert.it](mailto:vcotrasporti@lwcert.it)

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE A BASSO TENORE DI ZOLFO PER GLI AUTOBUS AZIENDALI – CIG 819528966C**

**PROCEDURE PER EVITARE INTERFERENZE A RISCHIO - INFORMATIVA DEI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI. DUVRI.**

**AREA DI LAVORO - accesso piazzale e officina – fornitura gasolio**

Luogo di lavoro oggetto di informativa specifica: **accesso area parcheggio in tettoia e fornitura gasolio presso cisterna omologata VVF**

Tipologia potenziale di interferenza da evitare:

**Interferenza con nostri muletti e lavoratori, interferenza con Ns. Autoveicoli in accesso al magazzino-parcheggio, interferenza con nostri stoccaggi, interferenza per chiusura via di emergenza e presidi antincendio, interferenze con gli utenti del servizio pubblico.**

*Si ricorda che non sono soggetti alla redazione del DUVRI, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 le seguenti attività per espressa esclusione normativa:*

*Art.26 comma 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2(occorre sempre informativa dei rischi), l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.*

Tipologia di lavoro svolto dalla ditta appaltatrice esterna: **fornitura gasolio in cisterna omologata VVF**

Il committente/datore di lavoro (VCOTRASPORTI SRL-VERBANIA)

**Copia e' stata consegnata preventivamente all'ordine e AVVIO del lavoro alla ditta:**

Ditta

Con sede in

Rappresentata da

Timbro e firma appaltatore esterno:

→



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035  
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448  
 Sito [www.vcotrasporti.it](http://www.vcotrasporti.it) – PEC [vcotrasporti@lwcert.it](mailto:vcotrasporti@lwcert.it)

D.U.V.R.I.

## Data preliminare del DUVRI all'avvio della fornitura: -- -- ----

La ditta ha fornito visura CCIAA, DURC, e dichiara di possedere adeguati requisiti di idoneità tecnico professionali ai sensi dell'art.47 del T.U. in materia amministrativa.

Nel contempo dichiara di aver rispettato tutte le norme di sicurezza sul lavoro attuabili a tutela dei propri lavoratori e terzi, avendo correttamente valutato i rischi operativi della propria lavorazione.

L'appaltatore dichiara di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta degli incidenti ONERI DELLA SICUREZZA e che l'esecuzione del proprio lavoro e incarico contempla nell'offerta stessa tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle norme vigenti in attuazione dell'art.26 comma 6 D.Lgs.n.81/2008.

Indicare oneri dedicati all'appalto: EURO.....

In particolare l'appaltatore si impegna a informare preventivamente delle variazioni intervenute nel personale presente nell'ambiente di lavoro di VCOTRASPORTI SRL, e nel caso utilizzi sub appaltatori autorizzati dalla committenza, di coordinarli e informarli delle corrette procedure di sicurezza da attuare e rispettare nell'ambiente di lavoro.

Nel caso il responsabile tecnico del VCO TRASPORTI SRL ravvisi una carenza grave nel rispetto delle norme di sicurezza, l'appaltatore e i sub appaltatori accettano di essere richiamati all'ordine, di vedersi sospeso il lavoro sino ad adeguamento delle condizioni di sicurezza e senza pretesa di alcun risarcimento nel ritardo dei lavori.

VCOTRASPORTI SRL ha collocato un proprio preposto al controllo dell'operazione nel sig.....

Nel contempo sono stati calcolati i seguenti **oneri speciali per la sicurezza** per evitare interferenze: EURO 150,00 (delimitazioni e bandelle segnaletiche – costo di posa e manutenzione).

**Firma espressa dell'appaltatore esterno: .....**

### **Attori sicurezza della ditta esterna (per ditte con soci operanti e lavoratori subordinati compreso somministrati, a progetto, part time, stages):**

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico del Lavoro:

RLS (ove designato):

Addetti primo intervento antincendio:  
 (Con adeguata formazione ai sensi del DM 10 marzo 1998)

Addetti primo soccorso:



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035  
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448  
 Sito [www.vcotrasporti.it](http://www.vcotrasporti.it) – PEC [vcotrasporti@lwcert.it](mailto:vcotrasporti@lwcert.it)

D.U.V.R.I.

(Con adeguata formazione ai sensi del Dm 388/2003 e relativi aggiornamenti ogni tre anni)

**IN caso di carenza addetti al soccorso e antincendio richiedere copertura dei servizi interni di VCO TRASPORTI SRL spuntando la casella sotto riportata:**

[ ] si richiede uso dei servizi di emergenza di VCOTRASPORTI SRL presenti stabilmente in sito

**SCHEDE OPERATIVE INVIATE ED ESPLICATA ALL'APPALTATORE  
 ESTERNO PER INFORMARLO DEI RISCHI SPECIFICI PRESENTI E PER  
 EVITARE INTERFERENZE A RISCHIO**

**TABELLA CHE IDENTIFICA I PRIMARI RISCHI PRESENTI**

Individuazione ambiente di lavoro	rischio	Valutazione entità di rischio come potenziale di danno (valutazione generale d'indirizzo – indicare i parametri sotto definiti: <b>Bassa (B), media (M), alta (A)</b> )	<b>Misure di sicurezza poste in essere e accordate per eliminazione dei rischi di interferenza e diretti</b>
Urti contro muletto in movimento e mezzi di lavoro nei piazzali di manovra o in uscita da officina e depositi	Alta		<p>Rispetto segnaletica di sicurezza. Accedere solo nelle aree protette e in assenza di mezzi d'opera. Indossare giubbotto arancione nel caso si transiti nell'area di magazzino o area di manovra per incrementare la propria visibilità</p> <p>Informarsi sulle condizioni di viabilità e deposito del materiale con i responsabili preposti.</p> <p>Non accedere senza autorizzazione ai magazzini, luoghi di lavoro in quota, interrati, e ai piani di carico senza autorizzazione e identificazione.</p> <p><b>Delimitare la zona di lavoro con bandelle o catenelle per evitare la presenza di non addetti ai lavori.</b></p> <p><b>Rendersi sempre ben visibili e attivare i lampeggianti gialli bordo veicolo</b></p>



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035  
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448  
 Sito [www.vcotrasporti.it](http://www.vcotrasporti.it) – PEC [vcotrasporti@lwcert.it](mailto:vcotrasporti@lwcert.it)

Urti contro autocarri in movimento in uscita e manovra nei piazzali e aree di lavoro	Alta	<p>Rispetto segnaletica di sicurezza. Informarsi sulle condizioni di viabilità e deposito del materiale.</p> <p>Non accedere senza autorizzazione e ove necessario farsi assistere dal nostro personale.  <b>Indossare giubbotto arancione.</b></p> <p><b>Non sostare mai sul piazzale in quanto i mezzi hanno una scarsa visibilità in manovra. Delimitare la zona di lavoro con bandelle o catenelle per evitare la presenza di non addetti ai lavori.</b></p> <p><b>Rendersi sempre ben visibili e attivare i lampeggianti gialli bordo veicolo</b></p>
Caduta dai piani di carico e soppalchi interni - caduta dal tetto per lavori in quota - caduta da scale e andatoie, passerelle e piani di lavoro	Media	<p><b>Non pertinente con l'appalto – in ogni caso operare solo a piani di campagna.</b></p> <p><b>Eventuali scale a pioli devono essere conformi alle norme UNI se usate per lavori di breve durata, trattenute a terra (si opera sempre in due).</b></p> <p><b>Se salite sulla cisterna usare la scala con ballatoio o DPI anti caduta. Vietato salire sul tetto dell'autocarro.</b></p>
Urto contro opere edili con i vs. mezzi d'opera e urti contro strutture edili e impiantistiche sospese	Bassa	<p>Accedere con i mezzi a passo d'uomo e con moviere a terra nel caso di scarsa visibilità. Indossare i DPI e giubbotto arancione. <b>Luci attive.</b></p>
Chiusura via ed uscita di emergenza o fronte presidi antincendio con parcheggio veicolo o danneggiamento al presidio antincendio	Bassa	<p>Non parcheggiare fronte presidi antincendio o uscite di emergenza.</p> <p>La scrivente azienda, a vs. spese, potrà far intervenire le forze dell'ordine (in caso di parcheggio sulla via pubblica) o propri mezzi in caso di parcheggio su area privata</p>
Campi EMC	Bassa	<p>Secondo la banca dati CENELEC rischio sotto soglia d'azione per gli ambienti con impianto elettrico ordinario funzionante a 220 - 380 V. Rischio non presente nelle zone di lavoro.</p>



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035  
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448  
 Sito [www.vcotrasporti.it](http://www.vcotrasporti.it) – PEC [vcotrasporti@lwcert.it](mailto:vcotrasporti@lwcert.it)

<p>Rischio incendio presente - primo soccorso.</p>	<p>Medio per i luoghi di lavoro - basso per gli uffici</p>	<p>Non fumare e usare fiamme libere in azienda, in particolare vicino ai rifiuti e mezzi di lavoro. In azienda sono presenti i presidi antincendio e gli addetti antincendio formati.</p> <p>In azienda sono presenti la cassetta medica presso il locale uffici o servizi e gli addetti al primo soccorso.</p> <p>Risultano esposte presso gli uffici e corridoi dei primari ambienti di lavoro, le procedure 118 e di primo intervento antincendio base da leggere prima dell'avvio dei lavori.</p> <p><b>Rispettare le procedure di sicurezza previste per la vs. operazione e non usare fiamme libere.</b></p>
<p>Organi in movimento pericolosi presso officine riparazione veicoli</p>	<p>Alto</p>	<p>Non avvicinarsi ai reparti di lavoro con mezzi d'opera senza autorizzazione. Non accedere all'officina. Per usare i wc farsi accompagnare dal nostro personale in zona sicura.</p> <p>Non accedere all'officina e al lavaggio in quanto area pericolosa.</p>
<p>Rumore e vibrazioni</p>	<p>Medio</p>	<p>I livelli di rumore più elevati oltre la soglia di 85 dB(A) come Leq sono presenti nei seguenti luoghi di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vicino mezzi in riparazione con flessibili e collaudo motori (officine) e vicino lavaggio.</li> </ul> <p>In tali luoghi di lavoro utilizzare DPI acustici con SNR 28 dB minimo.</p> <p>Mentre gli impianti fissi non generano vibrazioni pericolose per i lavoratori.</p> <p>Porsi ad adeguata distanza da tali zone.</p>
<p>Scivolamento per accesso luoghi di lavoro e lesioni</p>	<p>Alta</p>	<p>Accedere con scarpe da lavoro con suola antiscivolo SR e indumenti protettivi. Richiedere sempre autorizzazione al ns. personale ed evidenziare la propria presenza negli uffici/portineria .</p>



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035  
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448  
 Sito [www.vcotrasporti.it](http://www.vcotrasporti.it) – PEC [vcotrasporti@lwcert.it](mailto:vcotrasporti@lwcert.it)

		<p>Si richiede l'uso dei necessari DPI a marcatura CE tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scarpe da lavoro suola SR e puntale 200 J</li> <li>- guanti in pelle</li> <li>- caschetto di sicurezza se necessario</li> <li>- occhiali protettivi policarbonato</li> <li>- indumenti idonei</li> <li>- cinture di sicurezza con cordini di posizionamento per lavori in quota OVE NECESSARIO (salita bordo cisterna autocarro).</li> </ul> <p>Ogni azienda deve valutare la propria tipologia di DPI per l'accesso all'ambiente di lavoro.</p>
<b>Identificazione</b>	<b>Obbligo</b>	<b>Esporre sempre tessera con nome e cognome e ditta di appartenenza secondo D.Lgs.n.81/2008 (appalto esterno) .</b>

## ELENCO ULTERIORI RISCHI PER AMBIENTE DI LAVORO SPECIFICO

### OFFICINE MEZZI DI VERBANIA, UFFICI E AREA TRANSITO MEZZI

Si forniscono ulteriori informative sui rischi per l'area di lavoro specifica:

- 1) a vs. disposizione avete l'area della struttura dotata dei servizi igienici al piano terra a disposizione degli addetti ai lavori da conservare con cura in adeguate condizioni igieniche e strutturali con acqua potabile, lavandini e detersivi
- 2) gli impianti elettrici e di messa a terra nell'impianto sono dichiarati conformi alla legge n.46/90 (DM 37/08) da elettricista abilitato e la struttura risulta collaudata secondo le procedure della legge sulle opere pubbliche (legge n.109/94 e regolamento di attuazione) – è potenzialmente presente il rischio di elettrocuzione e pertanto si raccomanda di utilizzare componenti elettrici conformi alle norme UNI e utilizzati secondo le norme di buona tecnica
- 3) si raccomanda di utilizzare cavi elettrici in gomma (tipo H07RN-F e similari) con prese a spina CEI 23-12 IP 44 minimo – l'estensione del grado IP 44 è riferita anche ai faretto di illuminazione e a tutte le apparecchiature elettriche in uso (trapani, flex etc.)
- 4) all'interno della struttura esiste un rischio biologico di classe 2 nel periodo estivo (di massimo picco e sviluppo dei batteri) vista la presenza di mezzi dell'igiene urbana
- 5) la struttura e' dotata di segnaletica di sicurezza e di adeguate vie ed uscite di emergenza segnalate sia per l'officina che per gli uffici



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035  
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448  
 Sito [www.vcotrasporti.it](http://www.vcotrasporti.it) – PEC [vcotrasporti@lwcert.it](mailto:vcotrasporti@lwcert.it)

6) sono presenti anche i segnali che ricordano il rispetto di determinate misure preventive, come l'uso dei DPI in officina

7) sono presenti un numero adeguato di estintori che vengono sottoposti a manutenzione semestrale da personale esperto al servizio di eventuali prime misure di pronto intervento, oltre alla presenza di una rete di idranti con impianti di pressurizzazione dell'acqua antincendio – ovviamente l'acqua va utilizzata sugli apparecchi elettrici solo dopo aver tolto la tensione tramite i sezionatori posti nel quadro di comando generale tramite il personale preposto dell'impianto

8) le zone con un maggiore livello di rumore che potenzialmente potrebbero portare il LEX,8 ad un livello di 86.7 dB(A) è l'officina meccanica – si consiglia la protezione dell'udito per l'accesso a tale zona – per gli uffici non vi sono rischi derivanti

8 bis) l'eventuale gonfiaggio dei pneumatici va realizzato con il ns. personale tramite la specifica gabbia di sicurezza – i sollevatori vanno usati solo dal nostro personale come le attrezzature presenti in officina

9) il rischio chimico nell'impianto è a livello MODERATO (oggi basso) secondo la ns. valutazione ai sensi del titolo VIIbis D.Lgs.n.626/94 sostituito dal D.Lgs.n.81/2008 e da verifica con software info risk dell'Assessorato Sanità Regione Piemonte per quanto concerne l'officina e il lavaggio – il rischio chimico maggiore deriva dal contatto con i lubrificanti e detergenti – in ufficio è assente il rischio chimico specifico

Se si accede in esterno per manutenzione ai mezzi guasti occorre rispettare integralmente il codice della strada, indossando giubbotti arancioni ad alta visibilità (classe 2) e allestendo coni e cartelli delineatori per favorire il deflusso del traffico. Gli utenti del servizio pubblico non devono avvicinarsi alla zona di manutenzione e controllo e vanno allontanati dall'area di lavoro

## ULTERIORI RISCHI PRESENTI PER EVITARE INTERFERENZE

- Nell'area di lavoro circolano mezzi pesanti quindi non sostare nel raggio di azione dei mezzi (zona piazzale e tettoia, zona officina, zona lavaggio) – vedi segnaletica presente
- Accedere all'impianto/uffici dagli appositi percorsi pedonali
- Nell'area di lavoro esiste un rischio di incendio MEDIO – BASSO secondo il DM 10 marzo 1998. Sono presenti i nostri addetti antincendio con specifico corso di formazione
- Nell'area della struttura risultano nominati gli addetti al pronto intervento con corso di formazione specifico secondo il DM 388/2003
- Esiste quindi un rischio di incendio da accumuli plastica, per i mezzi in sosta (gasolio) e materiali vari – è vietato fumare nella zona di lavoro e nell'officina
- Esiste un rischio biologico – vedi per la manutenzione veicoli raccolta rifiuti
- Con i mezzi dotati di gru su carro accedere alla zona di lavoro con apparecchio di sollevamento abbassato per evitare urti contro le passerelle e andatoie e contatti con cavi elettrici pubblici

## EMERGENZE



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035  
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448  
 Sito [www.vcotrasporti.it](http://www.vcotrasporti.it) – PEC [vcotrasporti@lwcert.it](mailto:vcotrasporti@lwcert.it)

- Per l'emergenza sono presenti i ns. addetti al pronto intervento
- All'ufficio trasporti sono presenti i telefoni per le chiamate di emergenza
- Sull'area di lavoro sono dislocati gli estintori segnalati da apposito cartello
- L'area di lavoro e' dotata delle necessarie vie ed uscite di emergenza

## **PRESCRIZIONI NEI VS. CONFRONTI**

- Quando operate analizzate sempre i rischi prima di procedere
- Chi rompe paga
- I vs. addetti devono fare uso dei necessari DPI valutati nella Vs. valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs.n.81/2008
- Nella Vs. valutazione dei rischi va considerato il rischio biologico, il rischio chimico e il rischio rumore indotto
- Va conservata a disposizione dell'organo di controllo la valutazione del rischio rumore redatta da tecnico competente
- Evitare di interferire con il traffico al contorno con i Vs. macchinari di lavoro
- Stoccare i rifiuti nell'apposita area delimitata per non interferire con i terzi provvedendo allo smaltimento per vs. conto
- Vietato fumare
- Vietato effettuare operazioni di saldatura nella zona di stoccaggio dei rifiuti e vicino ai mezzi
- Utilizzare macchinari verificati e mantenuti prima dell'uso
- Derivare la corrente elettrica dalle prese dell'impianto con cavi elettrici in gomma tipo H07RN-F e prese a spina CEI 23 – 12 (con eventuale Vs. sottoquadro elettrico mobile se necessario o bobine avvolgicavo con interruttore differenziale Idn 30 mA bordo bobina)
- Gli addetti ai lavori devono esibire il tesserino identificativo (D.Lgs.n.123/07)

## **COMPITI DEL VS PERSONALE ADDETTO ALLO SCARICO GASOLIO**

- Indossare gli indumenti protettivi adeguati al prodotto da caricare;
- Richiedere ogni volta l'esatta posizione che deve assumere il mezzo per caricare in condizioni di sicurezza;
- Verificare, attraverso il passo d'uomo, che la cisterna sia vuota e pulita, aprire la valvola di fondo e la valvola di carico, dopo aver posizionato un contenitore per la raccolta di eventuale liquido;
- Accertarsi che l'autista abbia sollevato la protezione anti-caduta e abbia effettuato il collegamento elettrico di terra, prima di collegare la manichetta al serbatoio di stoccaggio;
- Collegare, nei casi previsti, la manichetta flessibile di ciclo chiuso, eseguire la manovra di apertura delle valvole poste sulla linea di carico, accertandosi che queste siano quelle giuste e siano state tutte completamente aperte;
- Disporre l'immediata interruzione del carico (con chiusura delle valvole sulla cisterna e sulle tubazioni) se si rilevassero sgocciolamenti o perdite;
- Durante le operazioni, controllare i livelli di carico dell'autocisterna, al fine di evitare traboccamenti;



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035  
Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448  
Sito [www.vcotrasporti.it](http://www.vcotrasporti.it) – PEC [vcotrasporti@lwcert.it](mailto:vcotrasporti@lwcert.it)

---

- Al termine del carico, far staccare il collegamento a terra;
- In caso di sversamenti sospendere l'erogazione e attivare le procedure di bonifica ambientale con prodotti inertizzanti e assorbenti.